

## (第四面別紙)

## 〔住戸に関する事項〕

| No | タイプ名 | 【1.<br>住戸の<br>番号】 | 【2.<br>住戸の存<br>する階】 | 【3.<br>専用部分<br>の床面積】 | 【4. 住戸のエネルギー消費性能】                            |   |                            |   |  |  | 判<br>定 | 判<br>定 | 基準一次<br>エネルギー<br>消費量<br>[GJ/年] | 設計一次<br>エネルギー<br>消費量<br>[GJ/年] | 判<br>定 | B E I |
|----|------|-------------------|---------------------|----------------------|--|---|----------------------------|---|--|--|--------|--------|--------------------------------|--------------------------------|--------|-------|
|    |      |                   |                     |                      | 外皮平均熱貫流率                                     | 判 | 冷房期の平均                     | 判 |  |  |        |        |                                |                                |        |       |
|    |      |                   |                     |                      | $[W/(m^2 \cdot K)]$<br>基準値 ( $U_A$ )<br>0.87 | 定 | 日射熱取得率                     | 定 |  |  |        |        |                                |                                |        |       |
|    |      |                   | [階]                 | [ $m^2$ ]            |  |   | 基準値 ( $\eta_{AC}$ )<br>3.0 |   |  |  |        |        |                                |                                |        |       |
| 1  | Aタイプ | 101               | 1F                  | 60.00                | 0.74   | ○ | 1.10                       | ○ |  |  |        | 59.5   | 51.2                           | ○                              |        | 0.82  |
| 2  | Aタイプ | 201               | 2F                  | 60.00                | 0.84   | ○ | 1.10                       | ○ |  |  |        | 59.5   | 52.7                           | ○                              |        | 0.85  |
| 3  | Bタイプ | 202               | 2F                  | 72.00                | 0.79   | ○ | 0.60                       | ○ |  |  |        | 69.5   | 61.9                           | ○                              |        | 0.86  |
| 4  | Cタイプ | 203               | 2F                  | 84.00                | 0.80   | ○ | 0.90                       | ○ |  |  |        | 79.0   | 69.8                           | ○                              |        | 0.85  |
| 5  | Aタイプ | 301               | 3F                  | 60.00                | 0.84   | ○ | 1.10                       | ○ |  |  |        | 59.5   | 52.7                           | ○                              |        | 0.85  |
| 6  | Bタイプ | 302               | 3F                  | 72.00                | 0.69   | ○ | 0.70                       | ○ |  |  |        | 69.5   | 59.6                           | ○                              |        | 0.82  |
| 7  | Cタイプ | 303               | 3F                  | 84.00                | 0.78   | ○ | 1.00                       | ○ |  |  |        | 79.0   | 69.3                           | ○                              |        | 0.84  |
| 8  | Aタイプ | 401               | 4F                  | 60.00                | 0.84   | ○ | 1.10                       | ○ |  |  |        | 59.5   | 52.7                           | ○                              |        | 0.85  |
| 9  | Bタイプ | 402               | 4F                  | 72.00                | 0.69   | ○ | 0.70                       | ○ |  |  |        | 69.5   | 59.6                           | ○                              |        | 0.82  |
| 10 | Cタイプ | 403               | 4F                  | 84.00                | 0.78   | ○ | 1.00                       | ○ |  |  |        | 79.0   | 69.3                           | ○                              |        | 0.84  |
| 11 | Aタイプ | 501               | 5F                  | 60.00                | 0.84   | ○ | 1.10                       | ○ |  |  |        | 59.5   | 52.7                           | ○                              |        | 0.85  |
| 12 | Bタイプ | 502               | 5F                  | 72.00                | 0.69   | ○ | 0.70                       | ○ |  |  |        | 69.5   | 59.6                           | ○                              |        | 0.82  |
| 13 | Cタイプ | 503               | 5F                  | 84.00                | 0.78   | ○ | 1.00                       | ○ |  |  |        | 79.0   | 69.3                           | ○                              |        | 0.84  |
| 14 | Aタイプ | 601               | 6F                  | 60.00                | 0.84   | ○ | 1.10                       | ○ |  |  |        | 59.5   | 52.7                           | ○                              |        | 0.85  |
| 15 | Bタイプ | 602               | 6F                  | 72.00                | 0.69   | ○ | 0.70                       | ○ |  |  |        | 69.5   | 59.6                           | ○                              |        | 0.82  |
| 16 | Cタイプ | 603               | 6F                  | 84.00                | 0.78   | ○ | 1.00                       | ○ |  |  |        | 79.0   | 69.3                           | ○                              |        | 0.84  |
| 17 | Aタイプ | 701               | 7F                  | 60.00                | 0.84   | ○ | 1.10                       | ○ |  |  |        | 59.5   | 52.7                           | ○                              |        | 0.85  |
| 18 | Bタイプ | 702               | 7F                  | 72.00                | 0.69   | ○ | 0.70                       | ○ |  |  |        | 69.5   | 59.6                           | ○                              |        | 0.82  |
| 19 | Cタイプ | 703               | 7F                  | 84.00                | 0.78   | ○ | 1.00                       | ○ |  |  |        | 79.0   | 69.3                           | ○                              |        | 0.84  |
| 20 | Aタイプ | 801               | 8F                  | 60.00                | 0.84   | ○ | 1.10                       | ○ |  |  |        | 59.5   | 52.7                           | ○                              |        | 0.85  |
| 21 | Bタイプ | 802               | 8F                  | 72.00                | 0.69   | ○ | 0.70                       | ○ |  |  |        | 69.5   | 59.6                           | ○                              |        | 0.82  |
| 22 | Cタイプ | 803               | 8F                  | 84.00                | 0.78   | ○ | 1.00                       | ○ |  |  |        | 79.0   | 69.3                           | ○                              |        | 0.84  |
| 23 | Aタイプ | 901               | 9F                  | 60.00                | 0.84   | ○ | 1.10                       | ○ |  |  |        | 59.5   | 52.7                           | ○                              |        | 0.85  |
| 24 | Bタイプ | 902               | 9F                  | 72.00                | 0.69   | ○ | 0.70                       | ○ |  |  |        | 69.5   | 59.6                           | ○                              |        | 0.82  |
| 25 | Cタイプ | 903               | 9F                  | 84.00                | 0.78   | ○ | 1.30                       | ○ |  |  |        | 79.0   | 68.1                           | ○                              |        | 0.82  |
| 26 | Aタイプ | 1001              | 10F                 | 60.00                | 0.80   | ○ | 1.60                       | ○ |  |  |        | 59.5   | 51.3                           | ○                              |        | 0.82  |
| 27 | Dタイプ | 1002              | 10F                 | 108.00               | 0.79   | ○ | 1.60                       | ○ |  |  |        | 95.0   | 86.9                           | ○                              |        | 0.90  |