

新規物件

地域 区分	基準UA値[W/( $\text{m}^2 \cdot \text{K}$ )]		基準 $\eta$ AC値[-]	
	省エネ基準	品確法等級3	省エネ基準	品確法等級3
5	0.87	1.54	3.0	4.0

No	住戸名	住戸位置	床面積	外皮平均熱貫流率 UA [W/( $\text{m}^2 \cdot \text{K}$ )]			冷房期平均日射熱取得率 $\eta$ AC [-]			備考
				設計値	判定 ※	設計値 /基準値	設計値	判定 ※	設計値 /基準値	
1	Aタイプ(1F)	最下階・妻	60.00	0.74	○	( 0.86)	1.1	○	( 0.37)	○K
2	Aタイプ(2F)	中間階・妻	60.00	0.84	○	( 0.97)	1.1	○	( 0.37)	○K
3	Aタイプ(10F)	最上階・妻	60.00	0.80	○	( 0.92)	1.6	○	( 0.54)	○K
4	Bタイプ(2F)	最下階・中	72.00	0.79	○	( 0.91)	0.6	○	( 0.20)	○K
5	Bタイプ(3F)	中間階・中	72.00	0.69	○	( 0.80)	0.7	○	( 0.24)	○K
6	Cタイプ(2F)	最下階・妻	84.00	0.80	○	( 0.92)	0.9	○	( 0.30)	○K
7	Cタイプ(3F)	中間階・妻	84.00	0.78	○	( 0.90)	1.0	○	( 0.34)	○K
8	Cタイプ(9F)	最上階・妻	84.00	0.78	○	( 0.90)	1.3	○	( 0.44)	○K
9	Dタイプ(10F)	最上階	108.00	0.79	○	( 0.91)	1.6	○	( 0.54)	○K

※省エネ基準満たす場合：○、品確法等級3を満たす場合：△、その他：×